

Atliktų darbų sąrašas 2015 m per 1-4 ketvirtį

Eil. Nr	Darbų pavadinimas	Atlikta per 1 ketvirtį	Atlikta per 2 ketvirtį	Atlikta per 3 ketvirtį	Atlikta per 4 ketvirtį
1	Šilumos punkto sklendžių ir ventilių priežiūra, jų riebokšlių paveržimas, paprastasis remontas	2 kartus per savaitę	2 kartus per savaitę	100	2 kartus per savaitę
2	Šildymo ir karšto vandens sistemų sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas	6	3	0	170
3	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų veikimo ir jų plombų kontrolė, rodmenų nurašymas	1100	260	0	1150
4	Šalto vandens skaitiklių prieš šilumokaičius nurašymas	60	32	0	60
5	Optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal pastato savininko (namo įgalioto asmens) pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų	215	70	0	260
6	Filtrų ir purvo rinktuvų išvalymas ir praplovimas	216	32	0	160
7	Blogai šylančių radiatorių ir vonios šildytuvų efekto atkūrimas	13	3	0	70
8	Kiaurų radiatorių ar vonios šildytuvų nuėmimas ir pakeitimas	3	1	7	4
9	Šildymo sistemų plovimas	0	0	21	0
10	Karšto vandens sistemų plovimas	0	0	2	2
11	Šilumokaičių plovimas	0	0	13	0
12	Šilumokaičių valymas	0	0	0	0
13	Nuorinimo ventilių keitimas	5	5	35	15
14	Šilumos punktų hidrauliniai bandymai	0	0	75	0
15	Šildymo sistemų hidrauliniai bandymai	0	0	75	0
16	Karšto vandens sistemų hidrauliniai bandymai	0	0	22	0
17	Elektros tinklų varžų matavimai	0	0	75	0
18	Siurblių pakeitimas	0	0	0	2
19	Šildymo sistemų vamzdynų pakeitimas iki 0,4 m	1	0	5	3
20	Šilumokaičių pakeitimas	1	0	0	1
21	Tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų patikra ir keitimas	1		69	1
22	Vamzdynų ir armatūros izoliacijos, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas	3	0	100	12
23	Šilumokaičių sandarumo tikrinimas	66	0	49	65
24	Aklų, įrengimas ir išėmimas šilumos punktuose prie įvadinių sklendžių	0	260	0	0
25	Šilumos punkto pastovi techninė priežiūra pagal reikalavimus	2 kartus per savaitę	2 kartus per savaitę		2 kartus per savaitę