

**UAB „Skuodo šiluma“ katilinių termofikacinio vandens
techniniai ir kokybės parametrai**

Termofikacinio vandens techniniai parametrai

Eil. Nr.	Katilinė Nr.	Tiekiamoj šil.tinklus šilumnešio slėgis, bar	Grįžtamo iššil.tinklų šilumnešio slėgis, bar	Vandens debitas, kub.m/h
1.	1	4,2-4,5	2,2-2,5	200-350
2.	3	3,8-4,0	1,2-1,5	10-12

Termofikacinio vandens kokybės parametrai

Eil. Nr.	Rodikliai	Kiekiai, dimensijos
1.	Bendras kietumas	< 0,2 mg-ekv/l
2.	pH reikšmė	8-10,5
3.	Deguonis	<0,02 mg/l
4.	Angliarūgštė	Neturi būti